



Driftsjournal til midlertidig overnatning

Driftsjournal

Midlertidig overnatning

Eftersyn og udfyldelse af driftsjournal skal foretages af den person som har ansvar for arrangementet (driftsansvarlig).

Eftersyn foretages med følgende terminer:

- Før enhver benyttelse af overnatningslokalerne
- Hvis overnatningen har en varighed af flere døgn, skal eftersyn foretages hvert påbegyndt døgn
-

Følgende punkter skal kontrolleres ved eftersyn:

Flugtveje:

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- Flugtvejsbelysning og/eller skilte er synlige og lyser klart og tydeligt

Branddøre:

- Branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordning skal være fuldt funktionsdygtig (lukke til fals)

Instruktion af personale:

- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet

Brandtekniske installationer:

- Brandtekniske installationer, eks. internt varslingsanlæg og automatisk brandalarmanlæg er funktionsdueligt

Røgalarmer:

- For bygningsafsnit uden automatisk varslingsanlæg er der opsat røgalarmer i hvert enkelt overnatningslokale
- For lokaler uden direkte udgang til det fri skal der også være opsat røgalarm i de tilhørende flugtveje
- Røgalarmer er opsat med en maksimal horisontal afstand på 10m mellem hvert punkt
- Ved opsætning af flere røgalarmer er disse sammenkoblede for hele bygningsafsnittet
- Der er ikke opsat røgalarmer, men der er fast vågen vagt i hvert overnatningslokale

Brandslukningsmateriel:

- Der er anbragt brandslukningsmateriel i overnatningslokaler
eller
- tilhørende flugtveje med højst 30m fra et vilkårligt punkt til nærmeste slukningsmiddel
- Brandslukningsmateriel er placeret synligt og frit tilgængeligt
- Brandslukningsmateriel er eftersat inden for det seneste år

Brand- og evakueringsinstruks:

- Der er ophængt brand- og evakueringsinstruks i overnatningslokalet
eller
- i den tilhørende flugtvej

Belægningsplan:

- Inventaropstilling er i overensstemmelse med godkendte belægningsplan for lokaler med flere end 50 overnattende

ALLE FEJL OG MANGLER SKAL OMGÅENDE AFHJÆLPES

