

Gilleleje Fjernvarme
Fiskerengen 2
3250 Gilleleje



Gribskov
Kommune

Sag: 2015/26576 006
Id: 016032

16. oktober 2015

Afdelingsnavn
Byg og Miljø

Postadresse
Postboks 10, 3200 Helsingø

Personlig henvendelse
Rådhusvej 3
3200 Helsingø
tlf: 7249 6009
e-mail: TMS@Gribskov.dk

Åbnings- og telefontid
Man-ons 10-14
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tilsynsrapport til offentliggørelse - Gilleleje Fjernvarme, Fiskerengen 2, 3250 Gilleleje

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Jf. bek. Om miljøtilsyn nr. 497 af 15.05.2013

Virksomhedens navn	Gilleleje Fjernvarme
Virksomhedens adresse	Fiskerengen 2, 3250 Gilleleje
Virksomhedens CVR nummer	59162616
Dato for tilsyn	Den 24. september 2015
Baggrunden for tilsynet (fx basistilsyn, prioriteret tilsyn, opfølgende tilsyn)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	Fjernvarmeværk, flisfyret. To fliskedler på hver 5 MW. To oliekedler på hver 5 MW som kun benyttes som nødforsyning. Listepunkt G201.
Hvad der er ført tilsyn med?	Gennemgang af de samlede miljøforhold - herunder gennemgang af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.
Er der konstateret jordforurening (spild)	Nej
Er der konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf	Ikke relevant
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomheden registrerer data til driftsjournal via SRO-anlæg. Forbrug af hjælpestoffer og salt skal registreres manuelt. Emissionsmåling skal udføres hvert år og fremsendes til kommunen.

