

Græsted Fjernvarme
Mesterbuen 8
3230 Græsted



Gribskov
Kommune

Sag: 2015/26577 003
Id: 016023

16. oktober 2015

Afdelingsnavn

Byg og Miljø

Postadresse

Postboks 10, 3200 Helsingø

Personlig henvendelse

Rådhusvej 3

3200 Helsingø

tf: 7249 6009

e-mail: TMS@Gribskov.dk

Åbnings- og telefontid

Man-ons 10-14

Torsdag 10-17

Fredag 10-13

Tilsynsrapport til offentliggørelse - Græsted Fjernvarme, Mesterbuen 8, 3230 Gilleleje

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Jf. bek. Om miljøtilsyn nr. 497 af 15.05.2013

Virksomhedens navn	Græsted Fjernvarme
Virksomhedens adresse	Mesterbuen 8, 3230 Græsted
Virksomhedens CVR nummer	42742511
Dato for tilsyn	Den 1. oktober 2015
Baggrunden for tilsynet (fx basistilsyn, prioriteret tilsyn, opfølgende tilsyn)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	Fjernvarmeværk, flisfyret. To flis kedler på 4,4 MW og 5,5 MW og to olie kedler på hver 5 MW. Oliekedlerne benyttes kun som nødforsyning. Listepunkt G201.
Hvad der er ført tilsyn med?	Gennemgang af de samlede miljøforhold - herunder gennemgang af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.
Er der konstateret jordforurening (spild)	Nej
Er der konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf	Ikke relevant
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomheden registrerer data til driftsjournal via SRO-anlæg. Der skal hvert år foretages emissionsmåling. Der er ved en fejl ikke blevet foretaget måling for 2014, men der vil blive foretaget ny måling i november 2015 som vil blive fremsendt til kommunen. Der er ikke mistanke om at støjgrænser er

overskredet og der kræves derfor ikke støjmåling.