

### AFLØBSKONTROL (DS)

KOMMUNE : Græsled-Gilleleje  
 RENSEANLÆG : Smidsrup  
 REG.NR. : 213-0002  
 ANLÆGSTYPE : MBNK

UDSKRIFTDATO : 10-05-2012  
 KONTROLTYPEN : TILSTAND OG TRANSPORT  
 KONTROLPERIODE : 01-01-2011 - 31-12-2011  
 KRAVTYPE : GÆLLENDE OG VEJLENDENDE

Parameternavn	9903,1 Vandføring m <sup>3</sup> /døgn 0101-3112	21 Bundfald ml/l 0101-3112	41 pH 0101-3112	91 Suspenderet mg/l 0101-3112	91 Suspenderet mg/l 01-01-2000	91 Suspenderet mg/l 01-01-2001	91 Suspenderet kg/døgn 0101-3112	252, min Oxygenmætn pct. 0101-3112	503 BIS mod. mg/l 0101-3112	503 BIS mod. kg/døgn 0101-3112	551 COD Vægt. mg/l 0101-3112	551 COD mg/l 01-01-2000	551 COD mg/l 0101-3112	1012 NHK-N mg/l DS tilst. 01-01-2000	1012 NHK-N mg/l DS tilst. 0105-3110	1012 NHK-N mg/l Absolut 01-01-2001	1012 NHK-N kg/døgn 0101-3112	1211 Total-N mg/l 0101-3112
24-01-11 ma	2072,00	<0,10	7,70	<2,0	<2,0	<2,0	<4,1	60,00	1,9	3,9	52,3	36,0	0,17	0,17	0,17	0,35	3,82	
06-02-11 sø	2370,00	<0,10	7,80	3,7	3,7	3,7	8,8	62,00	1,8	4,3	46,5	28,0	0,31	0,31	0,31	0,73	3,49	
22-03-11 ti	2970,00	<0,10	8,00	2,0	2,0	2,0	5,9	80,00	1,8	5,3	56,2	27,0	0,02	0,02	0,02	0,07	2,59	
02-05-11 ma	808,00	<0,10	8,10	<2,0	<2,0	<2,0	<1,6	67,00	1,5	1,2	12,5	22,0	0,05	0,05	0,05	0,04	3,39	
30-05-11 ma	788,00	<0,10	7,80	<2,0	<2,0	<2,0	<1,5	75,00	2,1	1,6	12,4	23,0	0,13	0,13	0,13	0,10	4,17	
21-06-11 ti	1148,00	<0,10	8,10	<2,0	<2,0	<2,0	<2,3	80,00	<1,0	<1,1	19,3	24,0	0,11	0,11	0,11	0,13	2,14	
31-07-11 sø	857,00	<0,10	8,10	<2,0	<2,0	<2,0	<1,7	72,00	<1,0	8,4	8,4	14,0	1,64	1,64	1,64	1,41	13,00	
17-08-11 on	1170,00	<0,10	7,90	2,8	2,8	2,8	3,3	80,00	<1,0	<1,2	28,7	35,0	0,12	0,12	0,12	0,14	4,63	
21-09-11 on	1129,00	<0,10	7,80	4,3	4,3	4,3	4,9	65,00	<1,0	<1,1	22,9	29,0	0,06	0,06	0,06	0,07	3,78	
12-10-11 on	1545,00	<0,10	8,00	2,6	2,6	2,6	4,0	70,00	<1,0	<1,5	33,6	31,0	0,03	0,03	0,03	0,04	2,66	
15-11-11 ti	587,00	<0,10	7,30	<2,0	<2,0	<2,0	<1,2	65,00	1,1	0,6	11,5	28,0	0,02	0,02	0,02	0,01	8,13	
15-12-11 to	1700,00	<0,10	7,90	<2,0	<2,0	<2,0	<3,4	72,00	<1,0	<1,7	38,1	32,0	0,16	0,16	0,16	0,27	5,48	
Sum	17124,00	0,60		22,4	22,4	22,4	34,8	848,00	13,2	20,8	342,4	329,0	2,83	2,14	2,83	3,36	57,28	
Provsantal, N	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Min	587,00	0,05	7,30	1,0	1,0	1,0	0,6	60,00	0,5	0,4	8,4	14,0	0,02	0,03	0,02	0,01	2,14	
Max	2970,00	0,05	8,10	4,3	4,3	4,3	8,8	80,00	2,1	5,3	56,2	36,0	1,64	1,64	1,64	1,41	13,00	
Middel, M	1427,00	0,05		1,9	1,9	1,9	2,9	70,67	1,1	1,7	27,4	28,5	0,24	0,31	0,24	0,28	4,77	
Spredning, S	729,56			1,2	1,2	1,2	2,6	7,08	0,7	1,7	16,8	6,1	0,45	0,59	0,45	0,41	3,04	
Faktor, F		0,36		0,4	0,4	0,4		0,36	0,4		-0,2	0,4	0,36	0,22	0,16	0,18	0,36	
Kontrolstr., C		0,05		1,9	1,9	1,9	2,0	72,92	1,2	1,1	21,5	29,2	0,16	0,15	0,16	0,16	5,00	
Kravværdi, K	0,50(V)	6,50-8,50(G)		10,0(G)	10,0(G)	50,0(G)			5,0(G)		75,0(G)		3,00(G)	1,00(G)	8,00(G)			
Krav opfyldt	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Krv. prøvetal	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Prøvetal opfyldt	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

"" eller resultatet angiver at værdien ikke er med i beregningerne. "Enhlejt" i en kolonne angiver, at det ikke har været muligt at ansætte alle enheder.  
 "-": værdier indgår i beregninger med den halve værdi. "A" efter datoen angiver at Amet er rekvirant. "" foran "Krv. prøvetal" angiver, at der i kontrolperioden er ændret prøvetal.  
 (G) = Gældende krav, (V) = Vejledende krav

AFLØBSKONTROL (DS)											
KOMMUNE : Græsted-Gilleleje			UDSKRIFTDATO : 10-05-2012								
RENSEANLÆG : Smidsrup			KONTROLTYPE : TILSTAND og TRANSPORT								
REG.NR. : 213-0002			KONTROLPERIODE : 01-01-2011 - 31-12-2011								
ANLÆGSTYPE : MBNK			KRAVTYPE : GÆLDENDE og VEJLEDENDE								
Parameternr	1211	1376	1376	9901.start	9902.max	9903.max	9903.max	9903.max	9903.max		
Parameternavn	Total-N	Total-P	Total-P	Nedbør	Temperatur	Vandføring	Vandføring	Vandføring	Vandføring		
Enhed	kg/døgn	Vægt, mg/l	mg/l	Nedbør	grader C	m3/døgn	m3/d	m3/d	m3/d		
Periode	0101-3112	0101-3112	0101-3112	0101-3112	01-01-2001	0101-3112	0101-3112	0101-3112	0101-3112		
Gældende fra	01-01-2000	01-01-2000	01-01-2000	0101-3112	Absolut	DS trans.	DS trans.	DS trans.	DS trans.		
Kontrolmetode	DS va.tr.	DS va.tr.	DS va.tr.	DS va.tr.	DS va.tr.	DS va.tr.	DS va.tr.	DS va.tr.	DS va.tr.		
24-01-11 ma	7,92	0,22	0,15	0	5,8	2072	2072	2072	2072		
06-02-11 sø	8,27	0,39	0,23	0	5,5	2370	2370	2370	2370		
22-03-11 ti	7,69	0,52	0,25	0	6,1	2970	2970	2970	2970		
02-05-11 ma	2,74	0,32	0,56	0	9,7	808	808	808	808		
30-05-11 ma	3,20	0,17	0,32	0	12,5	768	768	768	768		
21-06-11 ti	2,46	0,14	0,17	0	13,4	1148	1148	1148	1148		
31-07-11 sø	11,14	0,33	0,55	0	16,0	857	857	857	857		
17-08-11 on	5,42	0,30	0,36	7	15,5	1170	1170	1170	1170		
21-09-11 on	4,27	0,17	0,22	2	14,3	1129	1129	1129	1129		
12-10-11 on	4,11	0,24	0,23	0	13,0	1545	1545	1545	1545		
15-11-11 ti	4,77	0,12	0,29	0	10,6	587	587	587	587		
15-12-11 to	9,32	0,26	0,22	0	9,0	1700	1700	1700	1700		
Sum	71,30	3,19	3,55	9	131,4	17124	17124	17124	17124		
Proveantal, N	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Min	2,46	0,12	0,15	7	5,5	587	587	587	587		
Max	11,14	0,52	0,56	7	16,0	2970	2970	2970	2970		
Middel, M	5,94	0,27	0,30	1	10,9	1427	1427	1427	1427		
Spredning, S	2,84	0,12	0,13	2	3,8	730	730	730	730		
Faktor, F	-0,24	-0,27	0,36								
Kontrolstr., C	4,72	0,22	0,32	4	30,0(G)	1130	1130	1130	1521		
Kravværdi, K		1,50(G)				2250(V)					
Krav opfyldt		JA			JA	JA	JA	JA	JA		
Krv. prøvetal		12			12	12	12	12	12		
Prøvetal opfyldt		JA			JA	JA	JA	JA	JA		

\*\*\* efter resultatet angiver at værdien ikke er med i beregningerne. "Enh.tal" i en kolonne angiver, at det ikke har været muligt at ensante alle enheder. (G) = Gældende krav, (V) = Vejledende krav  
 '-.' værdier indgår i beregninger med den halve værdi. 'A' efter datoen angiver at Amlet er rekurrent. '\*\*\*' foran 'Krv. prøvetal' angiver, at der i kontrolperioden er ændret prøvetal.